

ОСОБОЕ МНЕНИЕ

Красноуфимского ОВО – филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Свердловской области» к Акту готовности образовательного учреждения МБДОУ Криулинский дс №3, Красноуфимский р-н, с. Криулино, ул. П.Е.Голенищева, 1

г. Красноуфимск


23 июня 2022 года

В ходе работы комиссии по приемке общеобразовательных учреждений к новому учебному году выявлены следующие недостатки:

В нарушение требований постановления Правительства Российской Федерации от 02.08.2019 № 1006 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)».

1. Срок хранения информации с камер видеонаблюдения составляет менее 30 суток;
2. 2 камеры видеонаблюдения находятся в не рабочем состоянии;
3. Отсутствует система речевого оповещения на объекте.

Начальник
Красноуфимского ОВО –
филиала ФГКУ «УВО ВНГ России
по Свердловской области»
майор полиции



В.А.Хомутильников

ОСОБОЕ МНЕНИЕ

Красноуфимского ОВО – филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Свердловской области» к Акту готовности образовательного учреждения МБДОУ Криулинский дс №3-филиал Саранинский детский сад, Красноуфимский р-н, п. Сарана, ул. Трифонова, 1

г. Красноуфимск

23 июня 2022 года

В ходе работы комиссии по приемке общеобразовательных учреждений к новому учебному году выявлены следующие недостатки:

В нарушение требований постановления Правительства Российской Федерации от 02.08.2019 № 1006 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)».

1. Установлено недостаточное количество камер, присутствуют «слепые зоны»;
2. Отсутствует система речевого оповещения на объекте;
3. Дооборудовать периметр объекта прожекторами освещения.

Начальник
Красноуфимского ОВО –
филиала ФГКУ «УВО ВНГ России
по Свердловской области»
майор полиции

В.А.Хомутильников

ОСОБОЕ МНЕНИЕ

Красноуфимского ОВО – филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Свердловской области» к Акту готовности образовательного учреждения МБДОУ Криулинский дс №3, Красноуфимский р-н, с. Криулино, ул. Садовая, 3

г. Красноуфимск

23 июня 2022 года

В ходе работы комиссии по приемке общеобразовательных учреждений к новому учебному году выявлены следующие недостатки:

В нарушение требований постановления Правительства Российской Федерации от 02.08.2019 № 1006 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)».

1. Отсутствует ограждение периметра объекта со стороны гаражного кооператива;
2. Установлено недостаточное количество камер, присутствуют «слепые зоны»;
3. Отсутствует система речевого оповещения на объекте.

Начальник
Красноуфимского ОВО –
филиала ФГКУ «УВО ВНГ России
по Свердловской области»
майор полиции

В.А.Хомутильников

ОСОБОЕ МНЕНИЕ
Красноуфимского ОВО – филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по
Свердловской области» к Акту готовности образовательного учреждения
Филиал МБДОУ Криулинский детский сад № 3 - Калиновский детский
сад, Красноуфимский р-н, д. Калиновка, ул. Молодежная, 10

г. Красноуфимск

23 июня 2022 года

В ходе работы комиссии по приемке общеобразовательных учреждений к новому учебному году выявлены следующие недостатки:

В нарушение требований постановления Правительства Российской Федерации от 02.08.2019 № 1006 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)».

1. Установлено недостаточное количество камер, присутствуют «слепые зоны»;
2. Отсутствует система речевого оповещения на объекте.

Начальник
Красноуфимского ОВО –
филиала ФГКУ «УВО ВНГ России
по Свердловской области»
майор полиции



В.А.Хомутильников

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575842

Владелец Березина Анна Юрьевна

Действителен с 14.09.2021 по 14.09.2022